

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 105.0004

- 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego**
Nazwa: Autonomiczna czujka tlenku węgla
Nazwa handlowa: Czujnik tlenku węgla
- 2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego**
K10SCO
- 3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania**
Do zastosowania w obiektach budowlanych
- 4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu**
Walter Kidde Portable Equipment
1016 Corporate Park Drive, Mebane, NC 27302, USA
Miejsce produkcji: Chiny
- 5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony**
KGS Fire & Security Polska Sp. z o. o.
ul. Jana Heweliusza 18, 80-890 Gdańsk, Polska
- 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych**
System 1
- 7. Krajowa specyfikacja techniczna**
7a. Polska Norma wyrobu
PN-EN 50291-1:2018-06, PN-EN 50291-1:2018-06/AC:2021-03 Wykrywacze gazu - Urządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach domowych - Część 1: Metody badań i wymagania eksploatacyjne.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
CNBOP-PIB, AC 063 numer 063-UWB-0574
- 7b. Krajowa ocena techniczna**
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wymagania ogólne	5.1 - Spełnia	
Konstrukcja	5.2 - Spełnia	
Wskaźniki wizualne	5.3 - Spełnia	
Alarmy	5.4 - Spełnia	
Koniec przydatności do użycia	5.5 - Spełnia	
Sygnalizacja uszkodzeń	5.6 - Spełnia	
Urządzenia do wyciszania alarmu uszkodzenia	5.8 - Spełnia	
Urządzenia sterowane	5.10 - Spełnia	
Oznakowanie	5.11 - Spełnia	
Wymagania dla urządzeń zasilanych bateryjnie	5.12 - Spełnia	
Przechowywanie bez zasilania (funkcjonalność)	6.1.5 - Spełnia	
Badanie reakcji na gazy testowe	6.2 - Spełnia	
Stan alarmowania	6.3.4 - Spełnia	
Alarmowanie w trakcie uruchamiania urządzenia	6.3.5 - Spełnia	
Reakcja na wysokie stężenie CO i regeneracja urządzenia	6.3.6 - Spełnia	
Wpływ temperatury	6.3.7 - Spełnia	
Wpływ wilgotności	6.3.8 - Spełnia	
Badanie przepływu gazu	6.3.9 - Spełnia	
Kompatybilność elektromagnetyczna	6.3.11 - Spełnia	
Reakcja na mieszaninę CO z innymi gazami	6.3.12 - Spełnia	
Reakcja na inne gazy	6.3.13 - Spełnia	
Stabilność długotrwałego działania	6.3.14 - Spełnia	
Upadek	6.3.15 - Spełnia	
Poziom dźwięku	6.3.16 - Spełnia	
Sygnalizacja uszkodzenia baterii	6.3.17 - Spełnia	
Pojemność baterii	6.3.18 - Spełnia	

Odwrocenie polaryzacji	6.3.19 - Spełnia	
Reakcja na wysoką wilgotność (niekondensującą)	6.3.23 - Spełnia	
Reakcja na niską wilgotność	6.3.24 - Spełnia	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):



Miejsce: Gdańsk, Polska
Data: 20 marca 2026

Marcin Ruciński, Residential Fire EMEA
Product Compliance Leader
KGS Fire & Security Polska Sp. z o. o.
ul. Jana Heweliusza 18, 80-890 Gdańsk, Polska

Wykaz modeli (Wykaz wszystkich wariantów produktu lub modeli, dla których niniejsza deklaracja jest ważna):

Model	Opis
K10SCO	Czujnik dymu i tlenku węgla zasilany wymiennymi bateriami do zastosowań w obiektach budowlanych

W imieniu producenta podpisał(a):



Marcin Ruciński, Residential Fire EMEA
Product Compliance Leader
KGS Fire & Security Polska Sp. z o. o.
ul. Jana Heweliusza 18, 80-890 Gdańsk, Polska